



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Донецкой Народной Республике
ДНР, г. Донецк, ул. Щорса, 60, 283050, тел. +7 (856) 340-62-28 Факс +7 (856)
340-62-38,

e-mail: gudnr@80.mchs.gov.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы г. Юнокоммунаровска
отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Енакиево
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике
ДНР, г. Енакиево, ул. Гагарина, 1, 286405 тел. 9-01-77
E-mail: gpn_enk@80.mchs.gov.ru

ЛИСТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ №

дата и время начала проведения профилактического визита:

« 21 » декабря 2023 г. 11 ч. 30 мин.

дата и время окончания проведения профилактического визита:

« 21 » декабря 2023 г. 12 ч. 30 мин.

место проведения профилактического визита: ДНР, г.о. Енакиево,
пгт. Ольховатка, ул. Школьная, 1.

наименование контролируемого лица, в отношении которого проведен
профилактический визит: МБДОУ «Ясли-сад № 39 «Колокольчик»
общеразвивающего типа города Енакиево»

учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий): _____

основанием проведения профилактического визита является:

ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
п. 47 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

профилактический визит проведен в рамках: Федерального государственного
пожарного надзора

профилактический визит проведен: Начальником отделения надзорной
деятельности и профилактической работы г. Юнокоммунаровска отдела
надзорной деятельности и профилактической работы городского округа
Енакиево управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий

стихийных бедствий по Донецкой Народной Республике капитаном
внутренней службы Ореховым Артемом Юрьевичем

(должность, Ф.И.О, звание должностного лица органа государственного пожарного надзора)

**В ходе профилактического визита контролируемому лицу доведена
следующая информация:**

Руководитель МБДОУ «Ясли-сад № 39 «Колокольчик»
общеразвивающего типа города Енакиево», а также лица, ответственные за
пожарную безопасность обязаны соблюдать:

1) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности»;

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020
№ 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской
Федерации»;

3) Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994
№ 69-ФЗ;

4) Нормативные правовые акты Российской Федерации,
устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной
безопасности, национальные стандарты, своды правил, содержащие
требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие
требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной
основе обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» (согласно техническому регулированию в области пожарной
безопасности, установленному ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

5) Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 "Об
утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими
установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре";

6) Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка,
видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную
деятельность в организациях, по программам противопожарного
инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий
лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным
программам в области пожарной безопасности.

(излагаются сведения об информации, доведенной до контролируемого лица: о требованиях, предъявляемых
к объекту надзора, соответствию объекта надзора критериям риска, об основаниях и о рекомендуемых
способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных
(надзорных) мероприятий)

Объект МБДОУ «Ясли-сад № 39 «Колокольчик» общеразвивающего
типа города Енакиево» отнесен к следующей категории риска, с
соответствующей периодичностью проведения плановых контрольных
(надзорных) мероприятий:

здания сада– высокий риск (1 раз в 2 года);

Рекомендуемыми способами снижения категорий риска являются:

1) своевременное исполнение действующих предписаний органов
федерального государственного пожарного надзора, в части нарушений
требований пожарной безопасности;

2) привлечение к охране организации, специально учрежденной для оказания охранных услуг, зарегистрированной в установленном законом порядке и имеющей лицензию на осуществление частной охранной деятельности;

3) отсутствие случаев зарегистрированных пожаров за последние 5 лет;

4) отсутствие вступившего в силу постановления суда о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности юридического лица за нарушение требований пожарной безопасности, либо решения суда о приостановлении деятельности в соответствии с частью 2 статьи 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение последних 3 лет;

5) наличие в отношении объекта положительного заключения независимой оценки пожарного риска;

6) отсутствие на объектах учреждений, осуществляющих экономическую деятельность, не соответствующую функциональному назначению объекта;

7) наличие на объекте круглосуточного мониторинга работоспособности автоматических систем противопожарной защиты дежурным персоналом;

8) своевременное представление подконтрольным лицом в срок, установленный в предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований, уведомления о принятии мер на объекте по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства в области пожарной безопасности.

При проведении профилактического визита выявлены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
1.	Допускаются к работе лица не прошедшие обучения мерам пожарной безопасности	п. 3 ППР в РФ;
2.	В здании, в котором могут одновременно находиться 50 и более человек, руководителем не организована разработка планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах	п. 5 ППР в РФ;
3.	При эксплуатации объекта защиты руководитель не обеспечил соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций, в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией (деревянные конструкции	п. 13 ППР в РФ; ст. 6 №123-ФЗ; Свод правил СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" п. 5.4.5


	кровли).	
4.	Руководитель не обеспечил средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, на объекте с массовым пребыванием людей.	п. 30 ППР в РФ
5.	Двери эвакуационных выходов из групповых ячеек в поэтажные коридоры и на лестничные клетки не предусмотрены противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15	ст. 6 № 123-ФЗ; СП 1.13130.2020 п. 5.2.3
6.	Объект защиты не оборудован автоматической пожарной сигнализацией	№123-ФЗ ст. 6 Свод правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», таблица А 1, п. 14
7.	Объект защиты не оборудован системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре 3-го типа (СО-3)	№123-ФЗ ст. 6 Постановления №1464 Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 г. «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», Приложение N 5, п. 18
8.	Объект защиты не оборудован устройством защиты от прямых попаданий молнии и вторичных её проявлений	№123-ФЗ ст. 6 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» РД 34.21.122-87 Таблица 1, п. 15
9.	Объект защиты не оборудован эвакуационным освещением	п. 23 ППР в РФ №123-ФЗ ст. 6 Свод правил СП 439.1325800.2018 «Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения», п. 9.10, таблица 9.1 п.10

Подпись лица (лиц), проводившего (их)
профилактический визит:

Начальник отделения НД и ПР
г. Юнокоммунаровска ОНД и ПР
городского округа Енакиево
УНД и ПР ГУ МЧС России по ДНР
капитан внутренней службы
Орехов Артем Юрьевич

(должность, фамилия, инициалы, звание
должностного лица органа государственного
пожарного надзора)

« 21 » декабря 2023 г.



(подпись)

Против проведения профилактического
визита не возражал (а), экземпляр листа
профилактической беседы получил(а):

Закрывающий МБДОУ-30
Колесниченко С. Енакиево
Курсова О.А.

(должность, фамилия, инициалы

контролируемого лица

(представителя)



(подпись)

« 21 » декабря 2023 г.